

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПБЗН ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РАЙОННА СЛУЖБА ПБЗН ГР. ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Полски Тръмбеш, 5180, ул. „Александър Стамболийски” № 15

ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2020/2021 г.

Уважаеми граждани, във връзка с настъпването на есенно - зимния сезон, РСПБЗН гр. П. Тръмбеш препоръчва спазването на следните основни правила за експлоатацията на уреди за локално отопление:

а/ електрически уреди:

- да се ползват изправни и стандартни ел. нагревателни и отоплителни уреди.
- да се ползват ел. нагревателни и отоплителни уреди с огнеустойчива подложка, когато са монтирани върху горима основа.
- да не се оставят да работят без наблюдение.
- при напускане на помещението се убедете, че сте изключили уредите.
- включвайте ел.уредите само към силови токови кръгове, а не например в разклонител от фасунга.
- по възможност ползвайте за включването контакт, а не разклонител.
- върху ел.уреди никога не оставяйте горими предмети, например дрехи за сушене.
- при включени ел. уреди никога не оставяйте децата без пряко наблюдение.
- ел. уред да е добре укрепен, поради възможността от обръщане.
- топлоакмулиращите уреди да се включват в контакт на отделен токов кръг с автоматичен предпазител.
- ел. уредите да са на повече от 0,50 м. от горими конструкции, оборудване и материали.
- при пожар ел. уреди под напрежение не се гасят с вода – има опасност от токов удар и фатални последици.

б/ уреди на твърдо гориво:

- печките/камините да са стандартни, изправни – не е позволено да се използват самоделни отоплителни уреди за твърди горива.
- стабилно укрепване на тялото и дымоотводните тръби/кюнците.
- печката и дымоотводните тръби да са на повече от 0,50 м от горими конструкции, оборудване и материали.
- да се монтират с негорима подложка на пода с бордове от трите страни, която излиза отпред и отстрани.
- комините да са измазани отвън и отвътре, т.е по цялата височина външно, дори и в подпокривното пространство, и вътрешно ако са се образували фуги към помещенията.
- комините да са с изправни и защитени ревизионни отвори и поставени розетки на местата, където са включени дымоотводни тръби/кюнците.
- да не се монтират в помещения без комини.
- да се почистват вечер и зареждат сутрин /за обществени сгради/.
- да не се разпалват с леснозапалими течности /бензин, нафта/.
- пепелта и сгурията да се поставят в метални съдове извън сградата – никога не изхвърляйте неизстинала сгурия в контейнери за смет или съдове с горими отпадъци.

- около уреда не трябва да се оставят дрехи за сушене.
- правилно съхранение на горивото – при наличие на влага въглицата могат да се самозапалят.
- средствата за запалване – кибрити и запалки, да се съхраняват на недостъпни за деца места.
- не оставяйте децата сами при работещи отоплителни уреди, не ги заключвайте.

в/ уреди на течно гориво:

- да са стандартни.
- да са устроени с негорими подложки с прагове от всички страни.
- печката и дымоотводните тръби да са на повече от 0,50 м от горими конструкции, оборудване и материали.
- да нямат теч на гориво.
- да не се зареждат с гориво и палят повторно при неизстинало състояние.
- да не се използват горива с неясен състав и произход.
- да работят с изправна автоматика.
- да не се оставят без контрол.
- количеството нефт в жилищата да е само за ежедневни нужди.
- за съхранение на нефт да се използват антистатични херметичнозатварящи се съдове.

г/ уреди на газообразно гориво /пропан-бутан/:

- да са стандартни.
- да нямат теч на гориво.
- да работят с изправна автоматика.
- уредът да е на повече от 0,50 м от горими конструкции, оборудване и материали.
- да не се оставят без контрол.
- редуцир-вентилът да е добре сложен – недобре сложеният може да е причина за изтичане на газ в помещението.
- да са разположени в помещения над кота 0,00, които имат възможност за естествено проветряване – прозорци.
- не е разрешено да се използват в бани, спални, до източници на топлина и под пряка слънчева светлина.
- предпазване на маркуча за газ от механични повреди.
- бутилките се зареждат само на специализираните за целта пунктове.

НАЧАЛНИК:...../п/.....

РСПБЗН П. ТРЪМБЕШ

ГЛ. ИНСПЕКТОР

/инж. Илиян Илиев/