

О Б Я В А ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕННОСТ

*На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието
върху околната среда - ОВОС (ДВ бр.25/2003г., изм. ДВ бр. 3/2006г. доп. - ДВ, бр. 3
от 2011 г.),*

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ОЛИВА“

със седалище и адрес на управление: град Кнежа, област Плевен, ул. Марин Боев
№1

С Ъ О Б Щ А В А

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: „Проект за
инсталация компресиран въздух към Завод за маслена екстракция“ в УПИ II,
квартал 82 по ПУП /ЗРП/ на град Полски Тръмбеш“, собственост на „Олива“ АД.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

Характеристика на инвестиционното предложение:

1.Резюме на предложението - описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ;
посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, или изменение на
производствената дейност,предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване
на взрив

В настоящия проект е разработена компресорна инсталация и инсталация за сгъстен въздух
към завод за маслена екстракция в УПИ II, кв.82 по ПУП (ЗРП) на гр.Полски Тръмбеш.

Обособено е самостоятелно помещение компресорно, долепено до Пресов Цех.

Производственото помещение компресорно, категория на производство по пожарна опасност Ф5Д
– помещението е с площ 28 м2 и височина 2.3м.

Осигуряването на компресиран (сгъстен) въздух ще се извършва от 2 винтови компресора,
фирма Renner тип RS2-30 с капацитет 303 m3/h и максимално налягане 7,5 bar, и тип RS22 с
капацитет 207 m3/h и максимално налягане 7,5 bar.

Компресираният въздух преминава през хладилен изсушител, след което по колекторен
тръбопровод изграден със стоманени тръби ф89х4мм постъпва в напорен резервоар (ресивер)
с обем 10,0 м³. Ресивера е съоръжен със спирателна, предпазна и измервателна арматура. За
ограничаване достъпа ресивера ще бъде ограден с метална ограда и заключваща се врата.
Въздухът след ресивера преминава през 2 броя филтри със сепаратор конденз и колектор
спирателна арматура.

По площадкова мрежа от надземни тръбопроводи за компресиран въздух ще се захранват
цехове „Пресов“, „Лющачен“, „Екстракция“, „Пелетизация“ и котелна централа.

Площадковата мрежа се представя в отделен проект.

В местата където въздухът ще се използва за инструменти ще се монтира пневмо-
подготвителна група с бързи връзки ще се присъединят гъвкавите връзки на работни
инструменти.

При монтиране на тръбите да се спазват отстоянията от електрически кабели съгласно на
чл.1705 и чл.1706 от Наредба №3 “за устройството на електрическите уредби и електропроводните
линии”.

За контакти: офис град София - 02/ 962 90 71; факс: 02/ 962 90 70

/телефон, факс/

Дата: 17.03.2013

.....
.....

За „Олива“ АД:

.....
/М.Николов/

