



ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

€ 5180 ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ | ул. Черно море № 4
☎ Централна: 06141/41-41 | 06141/41-42 | факс 06141/69 54
@ obshtina_pt@abv.bg 🌐 <http://www.trambesh.eu/>

ДО КАНДИДАТИТЕ ИЛИ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА



Относно: Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура" Позиция 1. "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в СОУ "Цанко Церковски", гр. Полски Тръмбеш", Позиция 2 "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ "Васил Левски", с. Петко Каравелово", Позиция 3 "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ "Детски свят", гр. Полски Тръмбеш"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.29 ал.1 от ЗОП в законоустановения срок в Община Полски Тръмбеш е постъпило запитване за писмено разяснение по документация за участие в Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура" Позиция 1. "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в СОУ "Цанко Церковски", гр. Полски Тръмбеш", Позиция 2 "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ "Васил Левски", с. Петко Каравелово", Позиция 3 "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ "Детски свят", гр. Полски Тръмбеш", Община Полски Тръмбеш в съответствие с чл.29 ал.3 от ЗОП давам следните отговори на поставените въпроси:

ВЪПРОС № 1

В Приложение №13 на Документацията за участие се изисква информация за оборота от последните три години 2010,2011,2012, а в Приложение №14 четем следното: „ДЕКЛАРИРАМ, че: За периода от 01.01.2009г. до края на 2011г. представената от мен фирма е сключила и изпълнила, следните договори за строителство със сходен предмет представляващи обекти, включващи изпълнение на топлоизолация на външни стени, топлоизолация на под, топлоизолация на таван/покрив, котелни инсталации и пожаро-известителни инсталации". След това в таблицата са посочени 2010, 2011 и 2012г. Да считаме ли, че периода „01.01.2009г. до края на 2011г.“ посочен в Приложение № 14 е техническа грешка ?

ОТГОВОР: В Образец № 14 да се чете: „За периода от 01.01.2010 г. до края на 2012 г. представената от мен фирма е сключила и изпълнила следните договори за строителство със сходен предмет представляващи обекти, включващи изпълнение на топлоизолация на външни стени, топлоизолация на под, топлоизолация на таван/покрив, котелни инсталации и пожаро-известителни инсталации”

ВЪПРОС №2

Съгласно детайл за изолация на подова плоча над неотопляемо мазе е предвидена топлоизолация от XPS 60 мм., а в Количествено стойностната сметка е предвидена топлоизолация от XPS 50 мм. Кой размер на материала да имаме в предвид?

ОТГОВОР:

Да се има в предвид посоченото в Количествено – стойностна сметка за обект ОУ „Васил Левски”, с. Петко Каравелово /Образец № 17-2/ от мярка за енергоспестяване Г: Изолация под сутерен – позиция 1. Доставка и монтаж на топлоизолация от екструдирани полистирол XPS 50 мм по таван сутерен.

ГЕОРГИ ЧАКЪРОВ

Кмет на Община Полски Тръмбеш

ВК/КИ

